



太阳能光伏产品金太阳认证证书

证书编号: CGC144690116R0M

申请人及地址: 北京汇能精电科技股份有限公司
北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段228号

制造商及地址: 北京汇能精电科技股份有限公司
北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段228号

生产厂及地址: 北京汇能精电科技股份有限公司深圳分公司
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路第四工业区18号
A3栋

产品名称: 充放电控制器

商标: /

型号: IT6415ND, IT3415ND, IT4415ND

主要性能参数: 性能参数详见证书附页(共1页)

标准、技术要求: GB/T 19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

认证模式: 型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督

上述产品符合《太阳能光伏产品认证实施规则(充放电控制器 直流/交流逆变器)》要求, 特发此证。

本证书与证书附页及当年证书使用保持通知书同时使用方为有效。获证企业在产品设计及制造方面的任何改变需经本机构批准, 否则本证书无效。

签发:

贺德馨

发证日期: 2014-12-31
有效期至: 2018-12-30



北京鉴衡认证中心

地址: 北京市北三环东路18号 网址: www.cgc.org.cn



产品认证证书 附页

证书编号: CGC144690116R0M

充放电控制器主要技术参数

型号: IT6415ND (MPPT太阳能充放电控制器)	
类型: <input type="checkbox"/> 开关型 <input type="checkbox"/> PWM型 <input checked="" type="checkbox"/> MPPT型	
额定电压 (V): 12/24/36/48	额定电流 (A): 60
设计寿命 (年): 10	最大自耗电流 (mA): 10
充电回路最大电压降 (%): 无	放电回路最大电压降 (V): 0.15V
控制门限 HVD 充满/恢复 (V/V): 14.1/13.2	
控制门限 LVD 欠压/恢复 (V/V): 10.8/13.2	
蓄电池荷电状态指示: <input checked="" type="checkbox"/> 发光二极管 LED <input type="checkbox"/> 模拟表头 <input checked="" type="checkbox"/> 液晶显示器 LCD <input type="checkbox"/> 其它	
负载短路保护	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
内部短路保护	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
反向放电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
极性反接保护	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
正常使用条件: -工作环境温度: -5℃~+40℃ -工作相对湿度: <95%, 无凝露 -贮存温度: -35℃~+80℃	

签发:

贺德馨

发证日期: 2014-12-31
有效期至: 2018-12-30

北京鉴衡认证中心

地址: 北京市北三环东路18号 网址: www.cgc.org.cn